



ARGON-GEO

Mérnöki Iroda Kft

H-1143 Budapest, Hungária krt. 134.
Telefon: (+36 1) 363 5019 Fax: (+36 1) 223 1774
E-mail: argongeo@argongeo.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-668149 EU adószám: HU 12350900



Pomázi út – fedvényterv Műszaki javaslat

A rézsús padka első oszlopon túli szakasza ki van járva parkolásra.

3 m széles parkolósávot rajzoltunk mégis, mert a támfal mellett ki kell tudni vyi szállni, különben befog lógni az úttestre. Az oszlop előtt 2 m, utána kb. 1,50 m magas támfalra lenne szükség. A támfal építése 1,0 m felett engedélyköteles.

2 oszlop áthelyezéssel 15 parkolóhelyet lehet kialakítani, de tervezőként ezt semmikképp sem javasoljuk!:

A belakott parkoló szakasz már az út 5,00 m lehetséges szélességénél az átmenetnél található. Javasoljuk az egész hossz végig pollerezését esetleg szalagkorlátozását, megállni tilos táblával.

15 párhuzamos parkolóhely a Radnóti u. melletti szervízútjukon olcsóbban, és biztonságosabban építhető. Ez az út a Pomázi út külsőségi szakaszának kezdete.

Továbbá: ez engedélyköteles, a hatóság nagy valószínűséggel nem fogadná el az 5 m út melletti párhuzamos parkolást támfal mellett. Valószínű, hogy beljebb kellene menni, hogy az út itt min. 5,50 m széles legyen. Ez meg már telekhatár, és magasabb támfal. Bár fordított a helyzet, magánparkolónak szánjuk a közterületet, de ez jogilag nem biztosítható, odaállhatnak a szemben lakók is, akkor már vita lesz, hogy a magánterületet is igénybe veszi idegen.