

JELMAGYARÁZAT:

- Hidegvíz vezeték
- - - - - Melegvíz vezeték
———— Szennyvíz vezeték földemben vezetve
- . - . - Szennyvíz vezeték földém alatt vezetve
□ — Telekhatár
- DN100 KA-PVC DN100 méretű KA-PVC szennyvíz vezeték
32x3,0 PE-Xa 32x3,0 méretű Rehau Rautitan flex 5 rétegű cső
V1 Ivóvíz vezeték felszálló/leállítás
CS1 Szennyvíz vezeték leállítás

MEGJEGYZÉS:

- A szabadon vezetett vízvezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű cső 9 ill. 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni.
- A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő.
- Az épületen belüli szennyvíz vezetékek KA-PVC műanyag csőből készülnek.
- Csaptelepek típusát kivitelezéskor épít-tetővel egyeztetni szükséges.
- Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással!
- A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
- A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.
- Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A fal- és földmáttörések védőcsővezettek!
- Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%.
- A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső.
- A bojlerok felhelyezéséhez tartószerkezettel kell biztosítani annak stabilitását.
- Víztelenítés során az esetlegesen vezetékekben maradt vizet kompresszorral kell kifúvatni!

Csatlakozik a meglévő csatornahálózathoz

DN125 KA-PVC

V1

Földmáttörés

Férfi öltöző

Ffi. előtér 01

Ffi zuhanyzó 02

16x2,2 PE-Xa

20x2,8 PE-Xa

HL510NPr

DN50 KA-PVC

CS2

Ffi. wc 03

DN100 KA-PVC

DN40 KA-PVC

25x3,5 PE-Xa

Földmáttörés

DN125 KA-PVC

CS1

16x2,2 PE-Xa

25x3,5 PE-Xa

akadálymentes zuhanyzó

falra szerelt lehajtható ülőke

20x2,8 PE-Xa

Mozgássérült fürdő, wc 04

Női előtér

Női zuhanyzó 05

16x2,2 PE-Xa

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

HL510NPr

DN50 KA-PVC

DN50 KA-PVC

Kapcsolódó rajz: GVCS-02

Tervező:



Fónay Péter

2111 Szada Margita u. 50.
MMK: 13-6230

Megrendelő:

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tervezés tárgya:

VÁROSI CSÓNÁKHÁZ KIVITELI TERVE
2000 SZENTENDRE CZÓBEL SÉTÁNY, UTCA HRSZ: 4441

Rajz megnevezése:

Vízellátás-és csatornázás
Alaprajz

Ez a terv a tervező szellemi terméke, és mint ilyen törvényi védelem alatt áll.
A szerzői jogok megsértése kártérítési és büntető eljárást von maga után!

Dátum:

2019.02.

Tervfajta:

Kiviteli

Lépték:

1:50

Rajzszám:

GVCS-01